

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

GARA N. 8256338 – CIG: 8873911703

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA, CONSEGNA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A BOX SPOGLIATOIO, AREA COMUNE, GUARDIANIA AREA SERVIZI ED AREA TRASFERENZA E QUANT’ALTRO NECESSARIO

QUESITO N.9

Siamo con la presente a chiedere chiarimenti in merito alla tipologia di coibente richiesto da capitolato per la copertura e la pavimentazione, si chiede gentilmente se è possibile utilizzare un altro materiale rispetto al poliuretano espanso rigido PIR e alla lana di vetro, purchè soddisfino le trasmittanze richieste dall'appendice A del DM 15/7/2015 per zona D.

A riguardo, si chiede se vi siano altri requisiti da rispettare per i materiali da impiegare, ad esempio classe di reazione al fuoco e se vi siano richieste di resistenza al fuoco delle strutture.

RISPOSTA

I materiali coibenti utilizzati devono rispettare i limiti di trasmittanza previsti dall'appendice A del DM 15/07/2015 per zona D.

I requisiti richiesti sono indicati nella loro completezza nell'allegato 2, Capitolato Tecnico Prestazionale.

Rosignano Solvay, lì 23 settembre 2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo**

